

Manufacturer	
Außengerät	
Innengerät	



RXJ42A2V1B
FTXJ42A2V1BW

Außenschalleistungspegel (dB)	dB(A)	62.0
Innenschallpegel	dB(A)	60.0
Das Kältemittel (GWP)		R-32 (675)

Kühlbetrieb

SEER		7.50
Energieeffizienzklasse		A++
No label found for Annual electricity consumption--kWh/a.	kWh/a	196
Entwurfslast Pdesignc	kW	4.20

Heizbetrieb: Durchschnittliches Klima
Entwurfstemperatur = -10 °C

SCOP		4.60
Energieeffizienzklasse		A++
No label found for Annual electricity consumption--kWh/a.	kWh/a	1,156
Entwurfslast Pdesignh bei -10 °C	kW	3.80
Notwendige reserheizerleistung bei -10 °C	kW	0.54
Deklarierte Leistung bei -10 °C	kW	3.26

Heizbetrieb: Warmes Klima
Entwurfstemperatur = 2 °C

SCOP		5.78
Energieeffizienzklasse		A+++
No label found for Annual electricity consumption--kWh/a.	kWh/a	496
Entwurfslast Pdesignh bei 2 °C	kW	2.05
Notwendige reserheizerleistung bei 2 °C	kW	0.00
Deklarierte Leistung bei 2 °C	kW	2.05

Heizbetrieb: Kaltes Klima
Entwurfstemperatur = -22 °C

SCOP		
Energieeffizienzklasse		
No label found for Annual electricity consumption--kWh/a.	kWh/a	
Entwurfslast Pdesignh bei -22 °C	kW	
Notwendige reserveheizerleistung bei -22 °C	kW	
Deklarierte Leistung bei -22 °C	kW	

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675 times higher than 1 kg of CO₂, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.

*2 Energ everbrauch auf der Grundlage von Standard-Testergebnissen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird und wo es aufgestellt ist.