Viessmann Deutschland GmbH
35107 Allendorf (Eder)
Telefon 06452 70-0
Telefax 06452 70-2780
www.viessmann.de

Energieeffizienzkennzeichnung für Heizsysteme (Verbundanlage)

Produkte **mit** Einfluss auf die Berechnung der Verbundanlage:

Z022406 - Paket Vitoladens 300-C 19,3 kW Heizöl witterungsgeführt Vitotronic 200 KW6B vitographite Vitocell 100-H CHAA 200 L

	18,0 kW	**7720003**	Vitoladens 300-C, J3RB-19

Produkte **ohne** Einfluss auf die Berechnung der Verbundanlage:

Z022406 - Paket Vitoladens 300-C 19,3 kW Heizöl witterungsgeführt Vitotronic 200 KW6B vitographite Vitocell 100-H CHAA 200 L

	200 l	**7938659**	Vitocell 100-H, CHAA

Im Verbundlabel werden nur die Anlagenkomponenten angekreuzt, die einen Einfluss auf die Berechnung haben.

Detaillierte Informationen zum ErP-Label entnehmen Sie bitte der Homepage www.viessmann.de.

ENERG

енергия · ενέργεια

Y IJA IE IA

VIESSMANN **VITOLADENS 300-C,** J3RB-19









2015

811/2013

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Heizkessels

❶ **93** %

Temperaturregler

Vom Datenblatt des Temperaturreglers

Klasse I = 1 %, Klasse II = 2 %, Klasse III = 1,5 %, Klasse IV = 2 %, Klasse V = 3 %, Klasse VI = 4%, Klasse VII = 3,5 %, Klasse VIII = 5 %

+ ❷ **2.0** %

Zusatzheizkessel

Vom Datenblatt des Heizkessels

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (in %)

(☐ - 'I') × 0,1 = ± ❸ ☐ %

Solarer Beitrag

Vom Datenblatt der Solareinrichtung

Kollektorgröße (in m²) | Tankvolumen (in m³) | Kollektor-wirkungsgrad (in %) | Tankeinstufung A* = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D–G = 0,81

('III' × ☐ + 'IV' × ☐) × 0,9 × (☐ / 100) × ☐ = + ❹ ☐ %

Zusatzwärmepumpe

Vom Datenblatt der Wärmepumpe

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (in %)

(☐ - 'I') × 'II' = + ❺ ☐ %

Solarer Beitrag UND Zusatzwärmepumpe

Kleineren Wert auswählen

0,5 × ❹ ☐ ODER 0,5 × ❺ ☐ = - ❻ ☐ %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage

❼ **95** %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage

G	F	E	D	C	B	A	A+	A++	A+++
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
< 30 %	≥ 30 %	≥ 34 %	≥ 36 %	≥ 75 %	≥ 82 %	≥ 90 %	≥ 98 %	≥ 125 %	≥ 150 %

Einbau von Heizkessel und Zusatzwärmepumpe mit Niedertemperatur-Wärmestrahlern (35 °C)?

Vom Datenblatt der Wärmepumpe

❼ ☐ + (50 × 'II') = ☐ %

Die auf diesem Datenblatt für den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht möglicherweise von der Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebäude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Wärmeverlust im Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhältnis zu Größe und Eigenschaften des Gebäudes beeinflusst.

'I' = 93 %

Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse

VITOLADENS 300-C, J3RB-19

Heizkessel

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse	A	
Wärmenennleistung (P_{rated})	18	kW
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (η_s)	93	%
Jährlicher Energieverbrauch (Q_{HE})	15742	kWh
Schallleistungspegel in Innenräumen (L_{WA})	60	dB

VITOCELL 100-H, CHAA

Warmwasserspeicher

Energieeffizienzklasse Warmwasserspeicher	B	
Warmhalteverluste (S)	56	W
Speicherinhalt	200	L

ENERG
енергия · ενέργεια
Y IJA IE IA

VIESSMANN **VITOLADENS 300-C,** J3RB-19

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A

60 dB

18 kW

2019 **811/2013**

6172191-01

ENERG
енергия · ενέργεια
Y IJA IE IA

VIESSMANN **VITOCELL 100-H,** CHAA

A+
A
B
C
D
E
F

B

56 W

200 L

2017 **812/2013**

6170067-01